


1820



Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor životního prostředí

Vaše č.j.: TEP/295/2014/KP
Ze dne: 27. 02. 2014
Naše č.j.: MUUO/13289/2014/ŽP/Ku/34
Naše sp.zn.: ŽP-Vod/1068/2014
Evidenční list č.: 1 2356

Vyřizuje: Kubešová B.
Počet listů: 6
Počet příloh:
Počet listů příloh:
Tel. 465 514 216
E-mail: kubeso@muuo.cz

Datum: 18. 04. 2014

„Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ – změna č. 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*),

společnosti **TEPVOS spol. s r.o.**, IČ: 25945793, se sídlem Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí

uděluje povolení

změny stavby vodního díla „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ (ustanovení § 55 vodního zákona) před dokončením podle ustanovení § 15, odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 118 stavebního zákona.

Změna stavby před dokončením spočívá v následujícím:

Změna následujících stavebních objektů:

1) SO 1.11.2

- stoka K-5, v části Karpaty - úprava trasy v prostoru zatrubněné vodoteče, mezi K41 až K47 a realizace nové šachty K48 za účelem odkanalizování hřbitova, prodloužení stoky o 18,81 m, na poz. parc. č. 504/1, k.ú. Kerhartice nad Orlicí,
- stoka K-5-2, v části Karpaty - úprava trasy mezi šachtami K33 až K53, vložení 2 ks šachet a prodloužení stoky na celkem 238,77 m, na poz. parc. č. 330/20, k.ú. Kerhartice nad Orlicí.

2) SO 2.11.2

- vodovodní řad 19, v části Karpaty - úprava trasy vyvolaná změnou trasy stoky K-5 u dešťové kanalizace, změna napojovacího místa na DN 150, na poz. parc. č. 504/1, k.ú. Kerhartice nad Orlicí,
- vodovodní řad 21, v části Karpaty - změna trasy na poz. parc. č. 330/20, k.ú. Kerhartice nad Orlicí, změna napojovacího místa na DN 150, úprava délky vodovodu na 52 m, včetně přepojení vojenské posádky v jiném napojovacím místě,
- vodovodní řad 32 – nerealizován.

3) SO 1.11.1

- ul. Pražská - kanalizační stoka K4 - z důvodu tekutých písků nebude realizována část stoky mezi šachtami K12 až K15, úsek od nové K27 bude vyspádován do nové stoky K-4-0A, nebude realizována stoka K-4-4, na poz. parc. č. 7/16, k.ú. Gerhartice,
- ul. Pražská - nová stoka K-4-0A - výstavba byla vyvolána jako náhradní řešení za stoku K4, která nebude realizována z důvodu tekutých písků. Stoka je navržena z PP DN 300, dl. 340,24 m a bude odvádět splaškové vody z části ul. Pražská (*od konce Kerhartic, k autobusové zastávce*) je vedena k vodnímu toku Tichá Orlice a podél koryta do šachty před shybkou pod vodním tokem v ul. Sokolská. Toto řešení umožnilo gravitačně napojit další nemovitosti. Změna se týká na poz. parc. č. 7/16, 6/7, 6/1, 97/2, 7/13, 7/15, 10/16, 10/10, 10/8, 97/1, k.ú. Gerhartice.

4) SO 1.01

- prodloužení stoky A-8 v ul. Pickova, z kameniny DN 400, dl. 110,05 m, na poz. parc. č. 2506/5, k.ú. Ústí nad Orlicí.

5) SO 1.02

- nová stoka C-0-1 v ul. J. K. Tyla, na poz. parc. č. 2483/6, 2157/5, 2386/2, 2506/1, k.ú. Ústí nad Orlicí z PP DN 250, dl. 104,29 m s napojením do stoky C-O v ul. Lázeňská, za účelem gravitačního odkanalizování stávajících objektů,
- šachta C18 v ul. Svatopluka Čecha bude nahrazena spojnou komorou SK8 na poz. parc. č. 2708/4, k.ú. Ústí nad Orlicí z důvodu napojení stoky DN 800,
- realizace SK 8 si vyžádá přeložku stávajícího vodovodu DN 250.
- změna stoky BC-2, 2. část v ul. Letohradská ze sklolaminátu DN 800, propojení se stávající stokou z šachty CB9 přes poz. parc. č. 2414/8 a 2414/5, k.ú. Ústí nad Orlicí, do šachty v chodníku (*před „hernou Oceán“*).

- vložení šachty BD10a z důvodu změny profilů stávající stoky a jejich vložkování, na poz. parc. č. 502/1, k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí.

6) SO 1.03

- nová stoka BE-1-0 (*zkapacitnění stok v ul. T. G. Masaryka a ul. Žižkova*) – bude zaústěna do stávající vyvložkované kanalizace v lokalitě „Za Bubeníkem“, do stoky v ul. Jilemnického, kde bude proveden relining z PP DN 400 dl. 32,1 m, PP DN 400 dl. 7,56 m a PP DN 500 dl. 10,01 m, na poz. parc. č. 2341/1, 276, 2351/8, 2351/1, k.ú. Ústí nad Orlicí,
- nové napojení a zkapacitnění stoky BE z ul. T.G.Masaryka v křižovatce s ul. Čs. armády do ul. Jilemnického ze sklolaminátu SN 10000 DN 600 dl. 3,7 m a sklolaminátu SN 10000 DN 800 dl. 21,34 m a vložení šachty BE1a. Původní propoj se ruší. Změna se týká poz. parc. č. 2341/1, k.ú. Ústí nad Orlicí.

7) SO 1.04

- nová stoka NV13 z PP DN 250 dl. 42,85 m, od stávajících RD do ČS13, na poz. parc. č. 1892/6, 1892/18, 1892/19, 1892/12, v k.ú. Ústí nad Orlicí,
- nová stoka P13 z PP DN 250 dl. 17,11 m – přeпад z ČS13, na poz. parc. č. 1892/18 v k.ú. Ústí nad Orlicí.

8) SO 1.06

- změna umístění stoky N2 v ul. J. Haška, v úseku mezi šachtami N7 až N9 do silnice II/315, na poz. parc. č. 2476/1, k.ú. Ústí nad Orlicí,
- napojení přeпаdu z ČS8 - stoky P8 v ul. J. Haška z KT DN 400 dl. 25,84 m do dešťové kanalizace v ul. J. Štyrsky, na poz. parc. č. 2476/1, k.ú. Ústí nad Orlicí,
- prodloužení stoky V13 v ul. J. Štyrsky z KT DN 300 (*k poslednímu dvojdomku*) o 36 m na celkových 151,53 m, na poz. parc. č. 2474/2, k.ú. Ústí nad Orlicí.

9) SO 1.07

- nový propoj N-3-2 v ul. Pod Horou z PP DN 300 v délce 10 m, na poz. parc. č. 2163/2, k.ú. Ústí nad Orlicí, za účelem oddělení splaškových vod od čistých vod z pramene a zachování stávající kanalizace přes hřiště školy pro odvádění těchto čistých a dešťových vod do vodního toku Třebovka.

10) SO 1.10

- stoka N23 v ul. Za Vodou - změna trasy z důvodu změny umístění ČS3 na stejné poz. parc. č. 1280/4, k.ú. Hylváty.

11) SO 1.15

- stoka OS4, ul. Na Ostrově - zkrácení a změna vyústění do vodního toku Třebovka překopem přes stav. parc. č. 534 a poz. parc. č. 2506/5, k.ú. Ústí nad Orlicí, z materiálu sklolaminát SN 10000 DN 1500 v nové zkrácené délce 115,6 m s osazením nové šachty OS2 se zpětnou klapkou.

12) SO 1.20

- nový výtlak NV13 z materiálu PE 90x8,2, dl. 30,21 m z ČS13 do ČS12, na poz. parc. č. 1892/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí.

13) SO 1.21

- stoka NV3 v ul. Za Vodou - změna trasy z důvodu změny umístění ČS3 na stejné poz. parc. č. 1280/4, k.ú. Hylváty.

14) SO 1.30

- nová ČS13 v ul. Wolkerova s elektro napojením na ČS12 na poz. parc. č. 1892/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí,
- nový výtlačk NV13 z materiálu PE 90x8,2 dl. 30,21 m z ČS13 do ČS12, na poz. parc. č. 1892/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí.

15) SO 1.31

- posun v umístění ČS3, ul. Za Vodou (*u lávky na ul. Pivovarská*) na stejné poz. parc. č. 1280/4, k.ú. Hylváty.

Ve všem ostatním zůstává rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad Orlicí pod č.j. 22267/2010/ŽP/2668/Slg/71 ze dne 29. 06. 2010 se změnou č. 1 vydanou rozhodnutím pod č.j. MUUO/30771/2013/ŽP/Ku/ 74 ze dne 18. 09. 2013 **nezměněno.**

Změna stavebního povolení se uděluje za těchto povinností:

1. Práce na pozemcích dotčených změnou č. 2, ke kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, s.o., budou zahájeny až po uzavření dodatku ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě uzavřené pod č.j. S 22 877/2010-PRÁ.

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- TEPVOS , spol. s r.o., Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
- Armádní Servisní příspěvková organizace, Podbabská 15891, 160 00 Praha
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Telefónica O2 CZ, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
- ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
- Smolová Anna, Pražská 199, 562 04 Ústí nad Orlicí
- Smola Radomír, Mývaltova 1117, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Svobodová Martina, Zborovská 1039, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Smola Petr, Pražská 139, 562 04 Ústí nad Orlicí
- Smolová Alena, Pražská 139, 562 04 Ústí nad Orlicí

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele - společnosti TEPVOS spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí, ze dne 27. 02. 2014, kterým požádal o povolení změny stavby „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ před dokončením (podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 118 stavebního zákona.


Protože návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením - veřejnou vyhláškou pod č.j.: MUUO/7787/2014/ŽP/Ku ze dne 05. 03. 2014, informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Oznámení (veřejná vyhláška) bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušného městského úřadu. Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky ani námítky.

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč byl uhrazen dne 19. 03. 2014.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (viz ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí


Za správnost vyhotovení:

Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba

Upozornění !

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis orgánu*).

Vyvěšeno: 18 -04- 2014



Sejmuto: - 3 -05- 2014

Účastníkům vodoprávního řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Na vědomí:

- TEPVOS, spol. s r.o., Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor kancelář tajemníka, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, SH a správních agend, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí