

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 11.05.2017

Naše č.j.: **MUOU/20771/2017/ŽP/Lin/80**
Číslo spisu: 2246/2017
Spis. značka: ŽP-Vod/2246/2017
Poč. listů: 6
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová
Tel: 465 514 259
E-mail: lindent@muuo.cz
Datum: 28.06.2017
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : G 2467

Jehnědí – prodloužení vodovodu dolní konec – povolení stavby

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*) **uděluje**

společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

povolení

podle ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona **k provedení vodního díla „Jehnědí – prodloužení vodovodu dolní konec“ (§ 55 vodního zákona)** a to se souhlasem příslušného městského úřadu s pravomocí stavebního úřadu (*§ 15 stavebního zákona*).

Předmětem stavby je prodloužení vodovodního řadu v obci Jehnědí za účelem zásobování stávajících a nových nemovitostí pitnou vodou. Stavbu tvoří tento stavební objekt:

Jedná se o vodovod – z materiálu PE 90 x 8,2, o celkové délce 228 m. Počátek stavby je před armaturní šachtou v místě napojení na stávající řad, na konci řadu bude osazen nadzemní hydrant, který bude plnit funkci odkalení a požární.

Stavba je situována na poz. parc. č. 101, 103/11, 506, 507, 508/2, 514/4, 514/16, 1281/7, 1293/22 a 1293/35, k.ú. Jehnědí.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Stavební povolení se v souladu s ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona vydává za předpokladu splnění těchto povinností:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (*zpracovala společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398, Ing. Ondřej Hanuš, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, autorizoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT – 0701162, v dubnu 2017*).
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí – společnosti **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**, ze dne 15.09.2016 pod č.j. UO/JD/16/1842, společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, ze dne 25.11.2016 pod zn. 0100663104 a ze dne 07.12.2016 pod zn. 1090372153 a společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, ze dne 14.09.2016 pod č.j.: 708043/16. Kopie uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené v tomto vodoprávním řízení.
6. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném vyjádření vydaném Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odborem životního prostředí ze dne 13.12.2016 pod č.j.: MUUO/39569/2016/ŽP/vel Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí dokumentace ověřené v tomto vodoprávním řízení.
7. **Budou dodrženy následující podmínky** stanoviska správce vodního toku – **Lesy ČR, s.p.**, ze dne 26.10.2016 pod č.j.: LCR/953/005787/2017:
 - Bude zajištěn souhlas majitele zatrubnění,
 - vodovodní řad bude realizován v trase dle předložené situace C.2,
 - křížení upravené části koryta VT bude řešeno překopem a uložením na zatrubněnou část s krytím mezi dnem ochráněného potrubí a vrchem zatrubnění , 0,2 m,
 - vodovodní řad bude v místě křížení ochráněn v délce min. 4 m na každou stranu od osy zatrubnění pro pojezd těžké mechanizace pro případných úpravách VT,
 - při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace,
 - stavbou nebudou změněny odtokové poměry vodoteče.
8. Budou dodrženy podmínky taxativně uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody pod č.j. MUUO/42853/2016/ŽP/Bu ze dne 17.01.2017:
 - orgán ochrany přírody bude nejméně 14 dní předem písemně informován o započítí prací,
 - v průběhu stavby i jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany systému ekologické stability krajiny podle § 4 zákona a ochrany rostlin a živočichů dle § 5 a § 5a zákona,
 - kácení porostů bude minimalizováno a je možné za předpokladu, že bude postupováno v souladu s § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění, povolení ke kácení je kompetentní vydat místně příslušný orgán ochrany přírody, Obecní úřad Jehnědí,
 - práce je nutné provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zvýšené pozornosti je třeba dbát zejména při pohybu mechanizace,

- před zahájením prací bude vytyčena trasa k zajištění přístupu k místu stavby, potřebnou mechanizací nebude následně pojížděno mimo tento prostor,
 - veškeré práce (zejména odstranění dřevin a zemní práce) budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a bude zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů.
9. Budou splněny následující podmínky **Krajské hygienické stanice Pardubického kraje** se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, taxativně uvedené v závazném stanovisku ze dne ze dne 03.01.2017 pod č.j.: KHSPA 22505/2017/HOK-UO:
- Před uvedením stavby vodovodu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou s výluhovými testy na tyto materiály.
 - Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen vyhovující výsledek rozboru pitné vody v rozsahu mikrobiologie z nového vodovodního řadu.
10. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. **Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podniku, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
11. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
12. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31.12.2019.**
13. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**
14. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby.** Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (*jedná se zejména o tlakovou zkoušku vodovodu, vyjádření KHS, zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti, zatříděných dle Katalogu odpadů, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění, prohlášení o shodě, protokoly o provedené kontrole podzemních vedení a zařízení, pokud došlo k jejich odkrytí ... atd).*

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 stavebního zákona):

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 109 stavebního zákona):

- Obec Jehnědí, Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Ing. Josef Lásko, Zálší 27, 565 01 Choceň
- Mgr. Ivana Lásková, Zálší 27, 565 01 Choceň
- Ing. Matěj Obšil, Veřovice 555, 742 73 Veřovice
- Jitka Obšilová, Sudslava 21, 561 13 Sudslava
- Radek Svatoš, Jehnědí 71, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Tejkl František, Českoskalická 160, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
- Tejklová Eva, Českoskalická 160, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
- Stanislav Chuchvalec, Koldín 41, 565 01 Koldín
- Zdeněk Lipnický, Jehnědí 50, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Arnold Bartůněk, T. Novákové 65, Záhradí, 570 01 Litomyšl

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

- Jan Král, Svatojiřská 51, 565 01 Choceň
- Anna Michalcová, Čs. armády 894, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Milada Smutná, Dolní Sloupnice 222, 565 53 Sloupnice
- Miloslava Novotná, Hrušová 121, 565 55 Hrušová
- Martin Fikejz, Voděrady 65, 566 01 Voděrady
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele - společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, ze dne 11.05.2017, kterým požádal o povolení ke zřízení vodního díla „Jehnědí – prodloužení vodovodu dolní konec“ situovaného na poz. parc. č. 101, 103/11, 506, 507, 508/2, 514/4, 514/16, 1281/7, 1293/22 a 1293/35, k.ú. Jehnědí (*ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona*).

Z hlediska zájmů daných ustanovením § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Protože návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením - veřejnou vyhláškou pod č.j. MUUO/17379/2017/ŽP/Lin ze dne 30.05.2017, informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Oznámení (*veřejná vyhláška*) bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušného městského a obecního úřadu. Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky ani námítky.

K vodoprávnímu řízení byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- územní rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, ze dne 07.04.2017 pod č.j. MUUO/2127/2017/SÚ/Fo,
- souhlas podle § 15 stavebního zákona Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, ze dne 22.05.2017 pod č.j. MUUO/16368/2017/SÚ/Fo,
- souhrnné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, životního prostředí, pod č.j. MUUO/39569/2016/ŽP/vel ze dne 13.12.2016,
- Vyjádření Povodí Labe, s.p., se sídlem V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové pod č.j. PVZ/16/240026/Sk/0 ze dne 14.11.2016,
- stanovisko správce toku - Lesy ČR, s.p., ze dne 26.10.2016 pod č.j. LCR/953/005787/2016,
- závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody pod č.j. MUUO/42853/2016/ŽP/Bu ze dne 17.01.2017,

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne ze dne 03.01.2017 pod č.j.: KHSPA 22505/2017/HOK-UO,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí ze dne 14.10.2016 pod Č.j.: HSPA-26-887/2016,
- vyjádření jednotlivých správců sítí,
- doklad o vlastnickém nebo jiném právu ke stavbou dotčeným pozemkům (*smlouva o právu k umístění a použití stavby*).

Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18, ost. (1), písm. h) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 07.06.2017.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*viz ustanovení § 37 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru

Ing. Zdeňka Lindenthalová
oprávněná úřední osoba

Upozornění:

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Jehnědí. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží:

- 1 x štítek "Stavba povolena" (*žadatel*)
- 1 x ověřená projektová dokumentace (*žadatel a obec Jehnědí*)

Účastníkům vodoprávního řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Na vědomí:

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- Obecní úřad Jehnědí, Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor kancelář tajemníka, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hrade Králové
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí