

Městský úřad Ústí nad Orlicí stavební úřad

Č.j.: MUUO/41153/2025/SÚ/Fo
Číslo spisu: 9259/2025
Spisová značka: SÚ-SSR-FO/9259/2025
Poč. listů: 8
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 3

Oprávněná úř. osoba: Marta Folková
Tel: 465 514 261
E-mail: folkova@muuo.cz
Datum: 19. května 2025
Místo: Ústí nad Orlicí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako obecní stavební úřad věcně a místně příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel dne 18.09.2024 a doplněnou 13.05.2025 žádost o vydání povolení záměru **Z/2024/34556** s názvem: „**IV-12-2026802 UO Sopotnice, lokalita Horka, DTS, kNN**“ na pozemcích st. p. č. 2/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 309 (zastavěná plocha a nádvoří), 322 (zastavěná plocha a nádvoří), 340/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 358 (zastavěná plocha a nádvoří), 535 (zastavěná plocha a nádvoří) a poz. p. č. 560/2 (trvalý travní porost), 560/3 (trvalý travní porost), 560/4 (ostatní plocha), 560/6 (ostatní plocha), 560/7 (trvalý travní porost), 560/8 (trvalý travní porost), 566/2 (ostatní plocha), 602/4 (trvalý travní porost), 602/5 (trvalý travní porost), 618/1 (ostatní plocha), 618/2 (ostatní plocha), 618/3 (trvalý travní porost), 618/4 (ostatní plocha), 618/5 (ostatní plocha), 618/6 (ostatní plocha), 618/7 (ostatní plocha), 618/17 (ostatní plocha), 618/18 (zahrada), 618/19 (zahrada), 618/20 (zahrada), 618/22 (ostatní plocha), 618/23 (ostatní plocha), 618/26 (zahrada), 618/27 (ostatní plocha), 618/28 (ostatní plocha), 618/29 (ostatní plocha), 618/30 (ostatní plocha), 618/31 (ostatní plocha), 618/32 (ostatní plocha), 618/33 (ostatní plocha), 618/34 (ostatní plocha), 618/35 (ostatní plocha), 618/36 (ostatní plocha), 618/37 (ostatní plocha), 618/38 (ostatní plocha), 618/39 (ostatní plocha), 618/40 (ostatní plocha), 618/41 (ostatní plocha), 618/42 (ostatní plocha), 618/44 (trvalý travní porost), 618/45 (trvalý travní porost), 619 (trvalý travní porost), 620/3 (trvalý travní porost), 620/4 (trvalý travní porost), 621/1 (trvalý travní porost), 621/2 (trvalý travní porost), 621/3 (trvalý travní porost), 622/1 (trvalý travní porost), 623 (trvalý travní porost), 625/1 (trvalý travní porost), 625/2 (zahrada), 659/4 (ostatní plocha), 663/6 (zahrada), 663/8 (ostatní plocha), 680/2 (zahrada), 681 (trvalý travní porost), 3098/2 (ostatní plocha), 3100/3 (ostatní plocha) a 3187 (ostatní plocha) v katastrálním území Sopotnice, kterou podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupená na základě plné moci společností K energo s.r.o., IČO 27494683, Nádražní 346, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun (dále jen „stavebník“).

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavba obsahuje:

PS 01 Technologie trafostanice
PS 05 Transformátor trafostanice
SO 01 Trafostanice stavební část
SO 04 Venkovní vedení vn
SO 05 Kabelové vedení vn S
O 06 Venkovní vedení nn S
O 07 Kabelové vedení nn
SO 10 HDPE trubky

PS 01 TECHNOLOGICKÁ ČÁST DTS – Kompaktní betonová kiosková trafostanice – typ UK 3036 – Pravá, Betonbau

Je navržena typová betonová kiosková trafostanice typ UK 3036 – Pravá od firmy Betonbau Praha. Trafostanice je pro osazení jedním transformátorem o výkonu 250 kVA /35/0,4kV.

Propojovací vedení vn: Spojovací vedení mezi rozvaděčem VN a transformátorem na straně vn bude provedeno kabelem 3x35-CXEKY 1x50/16mm².

Propojovací vedení transformátorů a rozvaděčů NN: Propojovací vedení provede výrobce stanice. Propojovací vedení nn od transformátoru k rozvaděči nn trafostanice bude provedeno jednožilovými kabely 2x1-AYY 240mm². Vstup kabelů do rozvaděče NN bude vrchem.

Rozvaděč VN: Na straně vn bude trafostanice vybavena typovým, plynem izolovaným, rozvaděčem od firmy ABB. Je navržen rozvaděč vysokého napětí ABB SAFERING-KT. Rozvaděč je tvořen jedním kabelovým polem a jedním polem pro připojení transformátoru s odpínačem a pojistkami. Pole pro připojení transformátoru T1 bude osazeno pojistkovými patronami 35kV In = 10 A. Vývody pro transformátory jsou spodem. Rozvaděč VN bude umístěn v kobce vn.

PS 05 Transformátory

Hermetický olejový distribuční transformátor 250 kVA, 35/0,4kV se svorníky a svorníkovými oky na straně vn a svorníkovými oky na straně nn.

SO 01 – KIOSKOVÁ DTS

Projektová dokumentace stavební části na typovou kompaktní betonovou trafostanici UK 3036 od firmy Betonbau Praha vychází z katalogu výrobce. Trafostanice je navržena tří prostorová a je tvořena kobkou vn (s rozvaděčem vn SF6 v provedení IS, CIS), kobkou nn (s rozvaděčem nn) a jednou trafo komorou (pro jeden transformátor do 1 000 kVA).

SO 04 VENKOVNÍ VEDENÍ vn

Linka č. VN 0661

Popis stávajícího stavu: Stávající kmenové venkovní vedení vn je provedené na betonových podpěrných bodech vodičem AlFe6 3x35mm². Na PB č.12 je umístěn US UO 618.

Demontáž: Bude provedena demontáž venkovního vedení VN mezi PB č.12 a TS UO 618. Dojde k demontáži vodiče AlFe6 3x35mm², podpěrného bodu č.12, úsekového odpínače US UO 618, kotevních izolátorů na trafostanici.

Popis navrženého řešení: V rámci této akce bude zhotoven nový podpěrný bod č.12. Na PB budou osazeny dva nové úsekové odpínače. Flc GB R N 38,5kV JB 10,5 bude sloužit pro manipulaci na trafostanici UO 618 a FLA 15/60 GB S N 38,5kV JB 10,5 bude sloužit pro obsluhu na novém kabelovém vedením VN, které bude směřovat k nové trafostanici UO 1922. Trasa venkovního vedení VN mezi PB č.12 a TS UO 618 bude rekonstruována, stávající AlFe63x35mm² bude demontován a nahrazen novým 42-AL1/7-ST1A. Na TS budou umístěny nové kotevní izolátory.

Sloupy a stožáry vn: Budou použity betonové sloupy z předpjatého betonu, vyráběných podle PNE 348220. Betonové sloupy vyráběné podle typového podkladu pro sloupy z předpjatého betonu vydaného ČEZ. Tyto sloupy vyhovují ČSN EN 50423-1, PNE 333301. Na projektovaném vedení budou použity sloupy typu: J10,5/6-1 ks. Celkový počet navržených podpěrných bodů je 1 ks.

SO 05 KABELOVÉ VEDENÍ vn

Popis navrženého řešení: Na podpěrném bodě č.12, na p.č. 681, bude na úsekovém odpínači FLA 15/60 GB S N 35 kV proveden svod do kabelového vedení VN. Trasa bude společná pro kabel VN, kabel NN a HDPE trubku. Kabelové vedení VN povede od PB č.12 směrem k silnici I/14. Trasa kabelu VN bude vedena v krajnici silnice I/14. Kolem rybníku bude proveden řízený protlak. Kabel bude pod bezejmenným vodním tokem (IDVT:10169391) uložen v korugované trubce a min. 1 m pod dnem toku. Kabel VN povede poté v souběhu s chodníkem směrem k č.p. 271. Od tohoto objektu bude proveden řízený protlak až k PB č.21 a poté pod místní komunikací. Na p.č. 602/4 bude kabel VN uložen v travnaté ploše a trasa bude vedena souběžně se stávajícím venkovním vedením NN, které bude po realizaci kabelů demontováno. Kolem točny u objektu č.e.550 bude proveden řízený protlak až na p.č. 625/1. Řízený protlak bude dále proveden pod zatrubněním u objektu č.p. 256. Kabelové vedení VN bude ukončeno v rozvaděči VN ABB Safering typ KT v nové distribuční trafostanici UO 1922 – Sopotnice, Horka.

SO 06 VENKOVNÍ VEDENÍ nn

Popis stávajícího stavu: Stávající venkovní vedení nn je provedené od trafostanice UO 618 holým vodičem AlFe 3x70+50 a je ukončeno na PB č.1 na p.č. 3428 v k.ú. Potštejn. Stávající odbočky z venkovního vedení budou zachovány.

Demontáž: Bude provedena demontáž venkovního vedení nn podle výkresu č. D.3.2 Demontáž.

Popis navrženého řešení: V rozpojovací skříni SR502/NKW2 (SJZ R73) bude odjištěn kabel AYKY 3x120+70mm², který bude vyveden na stávající PB č.31 a poté bude napojen na stávající holý vodič AlFe 4x35mm². V rozpojovací skříni SR602/NKW2 (SJZ R74) budou odjištěny dva kabely AYKY 3x120+70mm², které budou vyvedeny na stávající PB č.21 a poté budou napojeny na holý vodič AlFe 4x35mm². V rozpojovací skříni budou odjištěny dva směry vodiče AlFe. V rozpojovací skříni SR502/NKW2 (SJZ R78) bude odjištěn kabel AYKY 3x120+70mm², který bude vyveden na nový PB č.18 a poté bude napojen na stávající holý vodič AlFe 4x35mm². V rozpojovací skříni SR502/NKW2 (SJZ R79) bude odjištěn kabel AYKY 3x120+70mm², který bude vyveden na nový PB č.15 a poté bude napojen na stávající holý vodič AlFe

4x25mm². V rozpojovací skříni SR502/NKW2 (SJZ R80) bude odjištěn kabel AYKY 4x25mm², který bude vyveden na nový PB č.13 a poté bude napojen na stávající závěsný kabel AYKY z 4x25mm². Na novém podpěrném bodě č.4 na p.č. 618/32 bude osazena nová rozpojovací skříň. SV101/NSW1W (SJZ R83). V této rozpojovací skříni bude odjištěno stávající venkovní vedení provedené holým vodičem AlFe 3x70+35mm². Na tomto PB bude dále proveden svod kabelem AYKY 4x16mm² do nové SP200/NSP1P (SJZ E558).

Sloupy nn: Budou použity betonové stožáry z předpjatého betonu, vyráběných podle PNE 348220. Betonové sloupy vyráběné podle typového podkladu pro sloupy z předpjatého betonu vydaného ČEZ. Tyto stožáry vyhovují ČSN EN 50423–1, PNE 333302. Na projektovaném vedení budou použity stožáry typu: J10,5/6 - 1 ks, J9/10 - 2 ks Celkový počet navržených nových podpěrných bodů je 3 ks.

SO 07 KABELOVÉ VEDENÍ nn:

Popis navrženého řešení: Kabelové vedení nn bude vedeno z rozvaděče nn stávající trafostanice UO 618. Tento vývod bude neosazen pojistkami. Trasa kabelového vedení nn bude vedena v souběhu s kabelem VN a HDPE trubkou. U stávajícího PB č.31 bude umístěna nová rozpojovací skříň SR502/NKW2 (SJZ R73). V rozpojovací skříni bude odjištěn vývod do venkovního vedení nn kabelem AYKY 3x120+70mm². Kabel AYKY 3x240+120mm² bude v rozpojovací skříni SJZ R73 jištěn a trasa povede dál protlakem kolem rybníka. Kabel bude pod bezejmenným vodním tokem (IDVT:10169391) uložen v korugované trubce a min. 1 m pod dnem toku. Před objektem č.p. 271 bude proveden protlak pod silnicí I/14 a kabel nn bude nasmyčkován v přípojkové skříni SS100/NKE1P v pilíři (SJZ 245), která bude umístěna u zdi objektu. Před oplocení na p.č. 3187 bude umístěna nová přípojková skříň SS100/NKE1P v pilíři (SJZ 271). V této skříni bude kabel nasmyčkován a trasa pokračuje protlakem směrem ke stávajícímu PB č.21, kde bude umístěna nová rozpojovací skříň SR602/NKW2 (SJZ R74). V rozpojovací skříni budou odjištěny vývody do venkovního vedení nn kabelem 2xAYKY 3x120+70mm² a také kabel AYKY 3x240+120mm², který povede k objektu č.p.185 a bude ukončen v přípojkové skříni SS200/NKE1P v pilíři (SJZ 185). Kabel AYKY 3x240+120mm² bude v rozpojovací skříni SJZ R74 jištěn a trasa povede v souběhu s kabelem VN a trubkou HDPE po p.č. 602/4 k novému PB č.18, kde bude umístěna nová rozpojovací skříň SR502/NKW2 (SJZ R78). V rozpojovací skříni bude odjištěn vývod do venkovního vedení nn kabelem AYKY 3x120+70mm². Kabel AYKY 3x240+120mm² bude v rozpojovací skříni SJZ R78 odjištěn a trasa povede v souběhu s kabelem VN a trubkou HDPE po p.č. 602/4 k novému PB č.15, kde bude umístěna nová rozpojovací skříň SR502/NKW2 (SJZ R79). V rozpojovací skříni bude odjištěn vývod do venkovního vedení nn kabelem AYKY 3x120+70mm². Kabel AYKY 3x240+120mm² bude v rozpojovací skříni SJZ R79 odjištěn a trasa povede k objektu č.e.550, kde bude kabel nn nasmyčkován v přípojkové skříni SS100/NKE1P v pilíři (SJZ E550). Kabel nn dál povede k novému PB č.13, kde bude umístěna nová rozpojovací skříň SR502/NKW2 (SJZ R80). V rozpojovací skříni bude odjištěn vývod do venkovního vedení nn kabelem AYKY 4x25mm². Kabel AYKY 3x240+120mm² bude v rozpojovací skříni SJZ R80 odjištěn a trasa povede po p.č. 625/1 směrem k objektu č.p. 256, kde bude do oplocení osazena nová přípojková skříň SS200/NKE1P v pilíři (SJZ 256). V přípojkové skříni SJZ 256 bude kabel nasmyčkován a trasa pokračuje v souběhu s kabelem VN a trubkou HDPE protlakem pod zatrubněním. Kabelové vedení nn bude ukončeno v rozvaděči NN nové distribuční trafostanice UO 1922 Sopotnice, Horka.

V rozvaděči nn nové trafostanice UO 1922 Sopotnice, Horka budou odjištěny dva nové kabely AYKY 3x240+120mm². Ty budou vedeny do lokality Horka. Trasa povede souběžně se stávající prašnou komunikací. Kabely nn budou smyčkovány v přípojkových skříních SS200/NKE1P v pilíři (SJZ X25, SJZ X27, SJZ S28 a SJZ X31), které budou osazeny na hranici pozemků. Kabely budou ukončeny a jištěny v dělené rozpojovací skříni SD822/NKW2 (SJZ R81). První kabel AYKY 3x240+120mm², který bude odjištěn v rozpojovací skříni SJZ R81 povede v komunikaci na p.č. 618/7 a bude smyčkován v přípojkových skříních SS200/NKE1P v pilíři (SJZ X29, SJZ X30 a SJZ R38). Kabel AYKY 3x240+120mm² bude ukončen v rozpojovací

skříní SR502/NKW2 (SJZ R82). Druhý kabel AYKY 3x240+120mm², který bude odjištěn v rozpojovací skříní SJZ R81 povede v komunikaci na p.č. 618/22 a bude smyčkován v přípojkových skříních SS200/NKE1P v pilíři (SJZ X32, SJZ E556, SJZ P34, SJZ X33, SJZ X34, SJZ E560, SJZ X35, SJZ P35 a SJZ E559). Kabel AYKY 3x240+120mm² bude ukončen v rozpojovací skříní SR502/NKW2 (SJZ R82). V rozpojovací skříní SR502/NKW2 (SJZ R82) bude odjištěn kabel AYKY 3x120+70mm², kabel bude veden do rozpojovací skříně SV101/NSW1W (SJZ R83), která bude umístěna na novém podpěrném bodě č.4 na p.č. 618/32. Výstavba kabelového vedení nn probíhá z důvodu žádosti o připojení lokality Horka pro individuální rekreaci a kabelové vedení nn nahradí nevyhovující venkovní vedení nn, z kterého jsou v současné době chatky připojeny.

Hlavní domovní vedení:

Č.p.245 – nový kabel HDV bude veden z přípojkové skříně a uložený pod omítkou pod ukončen v elektroměrovém rozvaděči.

Č.p.271 – nový kabel HDV bude veden z přípojkové skříně, trasa povede v souběhu s plynem, pod vjezdem a poté v souběhu s objektem. Kabel bude ukončen ve verandě, kde se nachází elektroměr.

Č.p.185 – nový kabel HDV bude veden z přípojkové skříně po zahradě směrem k objektu. Poté bude zasekán ve zdi a ukončen v elektroměru, který je umístěn venku na zdi.

Č.e.550 – nový kabel HDV bude veden z přípojkové skříně do objektu, kde je umístěn elektroměrový rozvaděč.

Č.p.256 – nový kabel HDV bude veden z přípojkové skříně po zahradě směrem k objektu. Poté bude zasekán ve zdi a ukončen v elektroměru, který je umístěn venku na zdi. Z důvodu kořenové zóny stromů je zde nutný na žádost majitele ruční výkop.

St .535 – nový kabel HDV bude veden z rozpojovací skříně SJZ R81. Trasa povede v souběhu s příjezdovou cestou, poté překopem přes cestu a kabel bude ukončen v elektroměrovém rozvaděči, který je umístěn venku před budovou.

St. 527 – nový kabel HDV bude veden z přípojkové skříně do elektroměrového rozvaděče, pilíře budou umístěny vedle sebe.

St. 525 – nový kabel HDV bude veden z přípojkové skříně po zahradě směrem k objektu a bude ukončen v elektroměrovém rozvaděči, který je umístěn venku před objektem.

SO 10 HDPE trubky

Popis navrženého řešení:

Trubka bude vedena společným výkopem s kabelovým vedením vn od US UO 1647 až do nové distribuční trafostanice UO 1922 Sopotnice, Horka.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor stavební (dále jen "stavební úřad") obdržel podle ust. § 184 stavebního zákona žádost o povolení záměru, shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí, posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona a v souladu s ust. § 188 vyrozumívá účastníky o zahájení řízení o povolení záměru.

Stavební úřad upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť poměry v území jsou stavebnímu úřadu dobře známy. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do **15 dnů od doručení tohoto oznámení**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto.

POUČENÍ

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží podle § 190 odst. 1. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Podle § 190 stavebního zákona, osoba, která je účastníkem řízení podle § 182, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení mají podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě **5 dnů po lhůtě pro podání námitek**. Tato lhůta slouží k seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a po jejím uplynutí stavební úřad vydá rozhodnutí ve věci. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené na stavebním úřadě v budově radnice v kanceláři č. 311 ve dnech pondělí a středa v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.30 hod., v ostatních dnech po předchozí telefonické domluvě.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Petr Marčík
vedoucí stavebního úřadu

Marta Folková
oprávněná úřední osoba

Příloha:

- situační výkres

Toto oznámení musí být vyvěšeno okamžitě po jeho obdržení po dobu **15 dnů** (v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu) na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí a Obecního úřadu Sopotnice. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Doručí se:

Účastníci řízení dle § 182 písm. a) stavebního zákona. Stavebník (doporučeně, do vlastních rukou):

Datová schránka:

K energo s.r.o., Nádražní 346, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, DS: PO, fhbeq4b

Účastníci řízení dle § 182 písm. b) stavebního zákona. Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (doporučeně, do vlastních rukou):

Obec Sopotnice, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice, DS: OVM, ygzb7sh

Účastníci řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (doporučeně, do vlastních rukou):

Irena Vašátková, Sopotnice 217, 561 15 Sopotnice

Petra Zámečnicková, Lhoty u Potštejna 69, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Josef Rambousek, Sopotnice 6, 561 15 Sopotnice

Nella Martincová, Sopotnice 271, 561 15 Sopotnice, zastoupená zákonným zástupcem Petrou Martincovou, Sopotnice 271, 561 15 Sopotnice, DS: FO, r4s7bvj

Ing. Jiří Martinec, Sopotnice 271, 561 15 Sopotnice

Alena Martincová, Sopotnice 271, 561 15 Sopotnice

Jarmila Křemenová, Poláková 1200/5, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Petr Kopecký, Sopotnice 185, 561 15 Sopotnice

Jaroslav Barvínek, Sopotnice 57, 561 15 Sopotnice

Stanislav Barvínek, Sopotnice 57, 561 15 Sopotnice

Petr Jůva, Vilová 319, 517 43 Potštejn

Oldřich Třasák, Zdelov 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Veronika Krejčíková, V Chaloupkách 61, Staré Čívce, 530 06 Pardubice 6

Pavel Novák, Lány na Důlku 101, 530 02 Pardubice 2

Mgr. Lenka Reichová, Nerudova 1407, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

MUDr. Monika Vohradníková, Gorkého 2146, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Bc. Eliška Pechová, Dubany 87, 530 02 Pardubice 2

Aleš Martinec, Sopotnice 12, 561 15 Sopotnice

Irena Martincová, Sopotnice 12, 561 15 Sopotnice

Datová schránka:

Obec Sopotnice, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice, DS: OVM, ygzb7sh
Laura Martincová, Sopotnice 271, 561 15 Sopotnice, DS: FO, etv9he2
Petra Martincová, Sopotnice 271, 561 15 Sopotnice, DS: FO, r4s7bvj
Bohumír Král, U Rybníčka 258, 517 43 Potštejn, DS: FO, 46i3gmy
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, DS: PO, wr5uy77
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, DS: OVM_PO, zjq4rhz
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO, e8jcfns

Účastníci řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona. Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (veřejnou vyhláškou):

poz. p. č. 618/43, 663/1, 687/6 v katastrálním území Sopotnice
poz. p. č. 3429/2, 3431, 3436, 3537 v katastrálním území Potštejn

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŠKT, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŽP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Datová schránka:
Obecní úřad Sopotnice, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice, DS: OVM, ygzb7sh

Na vědomí dle § 188 stavebního zákona

Hlavní projektant (doporučeně, do vlastních rukou):

Ing. Mgr. Karel Svítal, Lhotka 137, 560 02 Česká Třebová 2

K vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Obecní úřad Sopotnice, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice, DS: OVM, ygzb7sh